

פרויקט היכל התרבות חורפיש 18/05/2023

מתקני תברואה

הביצוע, תכולת המחירים ואופני המדידה מבוססים על פרק 07 במפרט הכללי (הספר הכחול).
תכולת המחירים כוללת קידוחים + איטום קידוחים בקיר חיצוני בעזרת חומר עמיד בשמש מאושר ע"י הפיקוח.

סעיף	תיאור	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
07.02.0088	צינור PVC קשיח הדבקה בקוטר 63 מ"מ מונח בתקרה לניקוז מזגנים תוצרת מרידור או שו"ע דרג 10	מטר	20	-	-
07.02.0089	צינור PVC קשיח הדבקה בקוטר 50 מ"מ מונח בתקרה לניקוז מזגנים תוצרת מרידור או שו"ע דרג 8	מטר	150	-	-
07.02.0090	צינור PVC קשיח הדבקה בקוטר 32 מ"מ מונח בתקרה לניקוז מזגנים תוצרת מרידור או שו"ע דרג 8	מטר	150	-	-

מתקני מיזוג אוויר

הביצוע, תכולת המחירים ואופני המדידה מבוססים על פרק 15 במפרט הכללי (הספר הכחול).
אלא אם צוין אחרת בסעיף או באופני המדידה של המפרט - תכולת הסעיף גוברת על המפרט המיוחד ושניהם גוברים על המפרט הכללי

15.042.0331	מאייד מסוג קסטה 60X60 vrf לתפוקה של btu/hr 9,550 מותקנת בשלמות. המחיר כולל התאמה מושלמת למסגרת האלומיניום בהנמכת התקרה, לרבות תיקוני גבס/ השלמות נדרשות למצב "יחידה מחליפה אריח".	יח'	13	-	-
15.042.0332	מאייד מסוג קסטה 60X60 vrf לתפוקה של btu/hr 15,350 מותקנת בשלמות. המחיר כולל התאמה מושלמת למסגרת האלומיניום בהנמכת התקרה, לרבות תיקוני גבס/ השלמות נדרשות למצב "יחידה מחליפה אריח".	יח'	44	-	-
15.042.0333	מאייד מסוג קסטה 60X60 vrf לתפוקה של btu/hr 19,480 מותקנת בשלמות. המחיר כולל התאמה מושלמת למסגרת האלומיניום בהנמכת התקרה, לרבות תיקוני גבס/ השלמות נדרשות למצב "יחידה מחליפה אריח".	יח'	9	-	-
15.042.0334	סט מעבה 475,000 btu/hr vrf מותקן על תושבות אבן משתלב/ קונסטרוקציית פלדה מגולוונת/ בסיס בטון כולל משככי רעידות ועפ"י הוראות היצרן	קומפ'	2	-	-
15.042.0335	בקר הפעלה לכל יחידה	יח'	66	-	-
15.042.0336	חנוכייה 8 יציאות של היצרן מותאמת ליחידות	יח'	10	-	-
15.042.0337	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 3/8" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	מ"א	250	-	-

-		250	מ"א	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 5/8" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	15.042.0338
-		150	מ"א	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 3/4" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	15.042.0339
-		50	מ"א	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 1 1/8" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	15.042.0340
-		50	מ"א	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 7/8" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	15.042.0341
-		75	מ"א	צנרת נחושת דרגה L לגז R-410 קוטר 1/2" כולל בידוד יריעות ענביד ארמופלקס בעובי 19 מ"מ ועטיפת סרט פלסטי	15.042.0342
-		63	יח'	נקודת חשמל עבור חיבור הפעלת יחידות הקסטה בשלמות כוללת שקע חד פאזי + כבל מתאים לפי הזרם + צנרת + חיזוק לתקרה (שלות) + חיבור לנקודת החשמל הקרובה בפיינקולים הקרובים - הסעיף כולל עבודת חשמלאי מוסמך לניתוק פיינקול קרוב וחיבור לכבל עבור הקסטה בתוך תעלה דקורטיבית בחלק הנארה (מתחת לתקרה האקוסטית). הסעיף מכסה חיבור יחידה באורך כבילה עד 10 מ"א ממיקום הקסטה.	15.042.0343
			יח'	אי עמידה בתקופת ביצוע, כמתואר בסעיף 00.11 במסמך ג'-1	96.01.0390
			יח'	אי פינוי פסולת מאתר העבודה כמוגדר בסעיף 00.22 במסמך ג'-1.	96.01.0391
-	סה"כ פרק				